

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38
	oświetlenie korytarz kuchni zmywalnia + osw. awaryjne	oświetlenie pom. obieralni wstępnej, mag. prod. mięsnych, mag. warzyw i owoców	oświetlenie pom. socjalne	oświetlenie kuchni zmywalnia termosów, mag. produków suchych	oświetlenie kuchni + osw. awaryjne	oświetlenie kuchni + osw. awaryjne	oświetlenie okapu kuchni	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	gniazda 1-faz. pom. obróbki wstępnej pom.	gniazda 1-faz. chłodzirki mag. warzyw, mag. mięsa	gniazda 1-faz. chłodzirki mag. warzyw, mag. mięsa	gniazda 1-faz. pom. socjalne	gniazda 1-faz. biel roboczy pod oknem pom. 1.19 kuchnia	gniazda 1-faz. biel roboczy pod ścianą pom. 1.19 kuchnia	gniazda 1-faz. biel roboczy pod ścianą pom. 1.19 kuchnia	gniazda 1-faz. chłodzirki kuchnia pom. 1.19	gniazda 1-faz. chłodzirki mag. prod. suchych pom. 1.26A	gniazda 1-faz. zmywarnia pom. 1.20 stanowisko mięsne kuchnia	podgrzewanie wypustów dachowych	rezerwa	gniazda 3-faz. obieraczka do ziemniaków	rezerwa	gniazda 3-faz. zmywarka	gniazda 3-faz. zmywarko termosów	gniazda 3-faz. taboret	gniazda 3-faz. taboret	gniazda 3-faz. kociol warzelny	gniazda 3-faz. patelnia	gniazda 3-faz. kuchnia 6-cio palnikowa	gniazda 3-faz. piec konwekcyjny	gniazda 3-faz. stanowisko mięsne Kuchnia	wentylator wywiewu w okapie	wentylator nawiewu z nagrzewnicą		
Moc Pi [kW]	0,54	0,72	0,45	0,72	0,63	0,72	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,10	0,10	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,10	2,00	0,50	0,00	0,37	0,00	6,50	11,42	5,00	5,00	12,00	10,80	15,60	9,90	0,50	0,50	9,00	0,00	0,00



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	rezerwa	zasilacz domofonu	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,05 korytarz, 1,01, 1,06 wiatrołapy	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,05 korytarz,	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,02 biuro, 1,07 pom. porządkowe, 1,28 wc niepełnosprawne	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,08 sala przedszkolna nr 1	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,11 sala przedszkolna nr 2	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,15 sala przedszkolna nr 3	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,10 mag. przyb.1 1,09 łazienka 1; 1,13 mag. przyb.2 1,12 łazienka 2	oświetlenie ogólne i awaryjne 1,17 mag. przyb.3 1,16 łazienka 3; 1,18 pom.pomocn. 1,14 w.c. niepełnosprawnych	rezerwa	rezerwa	gniazda 1-faz. pom. 1,02 gabinet biuro	gniazda 1-faz. pom. 1,04 szatnia pom.1,28 wc niepełnosprawnych; pom.1,07 pom.porządkowe	gniazda 1-faz. pom. 1,08 sala przedszkolna 1	gniazda 1-faz. pom. 1,09 łazienka 1, pom. 1,10 mag. przybor. i, pom. 1,09 łazienka 21, pom. 1,12 mag. przybor. 2, 1,13	gniazda 1-faz. pom. 1,11 sala przedszkolna 2	gniazda 1-faz. pom. 1,05 korytarz, 1,14 w.c. niepełnosprawnych	gniazda 1-faz. pom. 1,11 sala przedszkolna 2	gniazda 1-faz. pom. 1,16 łazienka 3, pom. 1,17 mag. przyborów, 1,18 po. na sprzet ogradn.	gniazda 1-faz. szafa IT pom. 1,02 gabinet biura	rezerwa	rezerwa	rezerwa	centrala wentylacyjna 1	centrala wentylacyjna 2	oświetlenie zewnętrzne	rezerwa
Moc Pi [kW]	0,00	0,10	0,36	0,27	1,35	0,90	0,90	0,90	0,54	0,54	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,30	0,00

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Budynek Przedszkola

Adres: Trębaczów dz. nr 126/2 gm. Perzów

schemat ideowy rozdzielni R i RK

Projektant mgr inż. Piotr Wasiucionek

Podpis

BRANŻA: elektryczna

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342-78/94

DATA: **09.2019r**

Sprawdzający: mgr inż. Artur Powolny

NR RYS. **E5**

SKALA: **1:100**

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych 163/01/Wł.