



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. 627861060; fax: 62 7861509
www.perzow.pl e-mail:gmina@perzow.pl

Perzów, 03-08-2020 r.

ROŚGPK.271.5.2020

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego do dnia 31 lipca 2020 r. wraz z wyjaśnieniami, a dotyczą zamówienia „Budowa przedszkola w Trębaczowie”.

1. Proszę o zamieszczenie szczegółowego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

Odpowiedź: zestawienie stolarki w załączeniu

2. Proszę o udostępnienie wersji edytowalnych załączników SIWZ oraz jeżeli to możliwe, kosztorysów w formie edytowalnej Ath. Ponadto prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia edytowalne załączniki do SIWZ. Zamawiający nie dysponuje kosztorysami w wersjach ATH. Zamawiający udostępnia poprawny plik w formacie PDF dla przedmiaru robót sanitarnych, który można zaimportować do programu kosztorysowego. Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki.

3. Proszę o załączenie na stronie Zamawiającego projektu wykonawczego konstrukcyjnego. Brak projektu uniemożliwia weryfikację przedmiarów (przede wszystkim zbrojenia i konstrukcji stalowej). Ponadto rys. K2 (zał. nr 14 do SIWZ) w uwagach – pkt. 2, 14, 16 odnosi się do jego rozpatrywania zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi projektu budowlanego wykonawczego. W załączniku 14 SIWZ brak również rys. K3 z projektu budowlanego (dot. rys. konstrukcyjnego elementów żelbetowych).

Odpowiedź: Zamawiający załącza rysunki szczegółowe konstrukcyjne K2, K3, K4, K5

4. W dokumentacji przetargowej nie załączono zestawienia stolarki okienno – drzwiowej. W zależności od złożonych, a dokładniej nie opisanych w dostępnej dokumentacji, parametrów i podziałów stolarki nie ma możliwości jej rzetelnej wyceny. W związku z powyższym wnosimy o udostępnienie zestawienia projektowanej stolarki okienno – drzwiowej.

Odpowiedź: zestawienie stolarki w załączeniu.

5. W pkt. 4.4.2 opisu technicznego dla projektu architektonicznego opisano parametry wykładziny podłogowej. Wg naszych informacji wykładzina o grubości warstwy użytkowej 0,65 mm została wycofana z produkcji. Obecnie dostępne są wykładziny o gr. warstwy użytkowej równej 0,55 mm lub 0,8 mm. Proszę o wskazanie, którą wykładzinę należy uwzględnić w wycenie. Jeśli jednak Zamawiający utrzymuje, że wykładzina o podanych parametrach jest nadal dostępna, proszę o wskazanie przykładowego producenta.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wykładzinę o gr. warstwy użytkowej 0,8 mm.

WOJT
mgr Danuta Froń