

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KĘPNIE

### Telefony:

- Centrala/ fax 62 7823238, 62 7829510
- PPIS w Kępnie 62 7823238, 62 7829510
- tel. alarmowy 693023240
- e-mail psse.kepno@pis.gov.pl
- Stanowisko Pracy do Spraw 62 7829512

Zapobiegawczego Nadzoru  
Sanitarnego  
e-mail

nadzor-sanitarny@wp.pl,  
nadzor.sanitarny@psse-kepno.pl

ul. Poczтовая 1-3  
63-600 Kępno  
<http://psse-kepno.pl>

oryginal/kopia

ON-NS.72.1.14.2020

Kępno, dnia 1 kwietnia 2020r.

### OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt 2 lit a, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59 – t.j), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie**, po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 29.03.2020r. (wpłynął 31 marca) złożonym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” ul. Ledóchowskiego 193/1 63-400 Ostrów Wlkp., dotyczącym wydania opinii sanitarnej do projektu budowlanego pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem gm. Perzów”

Inwestor:

Gmina Perzów, Perzów 78, 63-642 Perzów

### U z g a d n i a

projekt budowlany pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem gm. Perzów” w zakresie wymagań **higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń**

### Uzasadnienie

W dniu 31.03.2020r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” ul. Ledóchowskiego 193/1 63-400 Ostrów Wlkp, wystąpiło o wydanie opinii sanitarnej do projektu budowlanego pt. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem gm. Perzów”.

Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Słupia p. Bralinem z rur PCV DN200mm dł. 5652m, PCV DN160mm dł. 698m, PE HDØ160mm 1278m i PE HDØ75mm dł. 216m. Na trasie projektowanej sieci z rur PCV DN200mm projektuje się studnie rewizyjne betonowe Ø1000mm oraz z PCV Ø425mm. Przyłącza do granicy posesji zaprojektowano z rur PCV DN 160mm. Sieć kanalizacji sanitarnej ułożona jest na podsypce piaskowej na głębokości od 1,65m do 4,00m ( sieć grawitacyjna) oraz na głębokości 1,7m ( rurowciągi tłoczny).Projektowana kanalizacja sanitarna przeznaczona jest do odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych do oczyszczalni ścieków w m. Perzów.