

ROŚGPK.271.9.2022

Perzów, dn. 25.03.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania, prowadzonego pod numerem ROŚGPK.271.9.2022 w trybie zapytania ofertowego na robotę budowlaną :

„Modernizacja kanalizacji sanitarnej poprzez remont przepompowni ścieków dz. nr 130/4 w Perzowie”

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130000,00 złotych, w trybie zapytania ofertowego na robotę remont przepompowni ścieków w Perzowie, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.03.2022 roku drogą elektroniczną.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie zapytania dotyczące płaszcza przepompowni. W dokumentacji projektowej średnica płaszcza przepompowni jest 1500 mm, natomiast w przedmiarze przyjęto średnicę 2000 mm.

Jaką średnicę płaszcza przepompowni należy przyjąć do oferty ?

Odpowiedź

Do oferty należy przyjąć średnicę płaszcza przepompowni 2000 mm

Udzielona odpowiedź nie prowadzi do zmiany treści zapytania ofertowego.

Odpowiedź zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Perzów, na której prowadzone jest postępowanie.

Treść wynikająca z udzielonej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

WÓJT
mgr Danuta Froń