

wody z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417) dla celów konsumpcyjnych;	
V. • Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej do celów spożywczych, z ujęć gwarantujących wodę o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra właściwego d/s zdrowia. • Czystość mikrobiologiczną beczkowozów należy potwierdzać badaniami wg zasad: - badanie beczkowozów przynajmniej jeden raz w roku, gdy woda do celów przeciwpożarowych i konsumpcyjnych za każdym razem pobierana jest z ujęcia gwarantującego wodę zgodną z parametrami określonymi przez Ministra Zdrowia; - po każdym przypadku pobierania wody do celów przeciwpożarowych ze źródeł o nieznanym stanie mikrobiologicznym zbiornik należy wypłukać wodą czystą zgodną z parametrami określonymi przez Ministra Zdrowia oraz zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu i przeprowadzić ponowne badania mikrobiologiczne.	<u>Specjalista ds. gospodarki komunalnej.</u>
VII. • Zlecenie badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych (w zależności od zagrożenia) dla Laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innych laboratoriów o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną (zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) do momentu uzyskania pozytywnego wyniku oraz przekazywanie niezwłocznie ww. wyników do PPIS w Kępnie	<u>Specjalista ds. gospodarki komunalnej.</u>
VIII. • Po uzyskaniu orzeczenia PPIS w Kępnie o ponownej przydatności wody do spożycia powiadomienie konserwatorów SUW o zakończeniu chlorowania i polecenie dokonania wpisu: daty i godziny zakończenia dezynfekcji w rejestrze dezynfekcji, a następnie niezwłoczne przekazanie odbiorcom wody informacji o właściwej jakości wody poprzez : -zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Perzów perzow.nowoczesnagmina.pl; -umieszczenie ogłoszeń na tablicach i w miejscach ogólnodostępnych na terenie gminy, -telefoniczne przekazanie informacji do firm z terenu gminy, -telefoniczne poinformowanie sołtysów,	<u>Specjalista ds. gospodarki komunalnej, konserwatorzy SUW oraz Sołtysi.</u>
IX. • W przypadku długotrwale utrzymującego się pogorszenia parametrów fizykochemicznych przystąpienie do realizacji działań naprawczych.	<u>Wójt Gminy Perzów.</u>