

## Szafa sterownicza



| OZNACZENIE | NAMWA RZEDNEJ                                                 | WARTOŚĆ |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|            |                                                               | P3      |
| Rpok       | Rzedna pokryw                                                 | 171,30  |
| Rt         | Rzedna terem                                                  | 171,10  |
| Rd         | Rzedna ośi trawozag urozeng                                   | 169,70  |
| Rdop I     | Rzedna kinety trawozag dopływowego na wejściu do przepompowni | 168,21  |
| Ra         | Rzedna poziomu aluminowego zwierciadła ścieków                | 168,11  |
| Rmax       | Rzedna poziomu maksymalnego zwierciadła ścieków               | 168,01  |
| Rmin       | Rzedna poziomu minimalnego zwierciadła ścieków                | 167,71  |
| Rsuch      | Rzedna poziomu suchobieg                                      | 167,51  |
| Rdk        | Rzedna dla komory przepompowni                                | 167,31  |
| Rpp        | Rzedna posadowienia komory przepompowni                       | 167,16  |

W przypadku różnicy rzędnej rurociagu tłocznego a rzędnej rurociagu napływowego mniejszą niż 1 m zastosować "gajor"

|               |                                                                 |  |                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Skala:        | Inwestycja                                                      |  | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Domatów |
| 1 : 20        | PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P3, O 1200<br>LOKALIZACJA : Teren zielony |  |                                              |
| Nr rys.<br>01 | Tytuł:<br>PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH                     |  | Stadium: PB - W                              |
|               | Branża: Techn - Sanit                                           |  |                                              |