



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
NIP: 619-19-45-096 Regon: 250855200
tel. (62)78-610-60; fax: (62) 78-615-09
www.perzow.pl e-mail: ugperzow@wp.pl

Perzów, dnia 22.08.2012r.

ROŚGPK.271.08.2012

Sprostowanie dotyczące: Odpowiedzi na pytania oferentów – „Str. nr 1” i „Str. nr 2”, jakie zostały zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów w dniu 17.08.2012 r.. Sprostowanie dotyczy błędnie podanej podstawy prawnej oraz nagłówka pisma.

W związku z powyższym niniejsza odpowiedź jest obowiązująca i prawidłowa, a zamieszczone odpowiedzi w dniu 17.08.2012 r. należy uznać za nieważne.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
p.n. „Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach
Perzów o dl. 625 mb oraz Zbuczyna 380 mb.”

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Do wszystkich Wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759, ze zmianami), udzielam wyjaśnień na zadania zapytania, bez ujawniania źródła zapytania.

Treść zapytań i udzielane odpowiedzi.

Pytanie 1

Ze względu na rozliczenie kosztorysowe inwestycji proszę zamieszczenie projektu z wrysowanymi przepustami z podaniem ich lokalizacji.

Pytanie 2

Z przedmiaru robót z pozycji 3 droga Perzów podano do wykonania 27 ścianek czołowych proszę o zamieszczenie przekroju przepustu.

Ad. 1 i Ad. 2

Ustalenie lokalizacji przepustów z rur VIPRO ø 40 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi nastąpi po wykonaniu odtworzenia rowów z zainteresowanymi właścicielami działek przyległych do drogi gminnej przez wykonawcę robót wspólnie z inwestorem. Do założeń kosztorysowych przyjęto maksymalną liczbę działek i długość przepustu pod zjazdem 5 m. Rozliczenie nastąpi wg faktycznego wykonania kosztorysem powykonawczym.



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
NIP: 619-19-45-096 Regon: 250855200
tel. (62)78-610-60; fax: (62) 78-615-09
www.perzow.pl e-mail: ugperzow@wp.pl

Mając na uwadze między innymi racjonalizację wydatków przez łączenie przyległych zjazdów i jednocześnie zmniejszenie nakładów finansowych.

Załącza się szkic typowej ścianki czołowej prefabrykowanej od średnic $\varnothing$ 300 mm do $\varnothing$ 600 mm.

Pytanie 3

Proszę o zamieszczenie projektu budowlanego z wrysowaną studnią $\varnothing$ 1200.

Ad. 3

Załącza się szkic studni rewizyjnej $\varnothing$ 1200 mm.

Pytanie 4

Proszę o zamieszczenie uzgodnień na włączenie drogi gminnej z drogą powiatową.

Ad. 4

Powyższe uzgodnienie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: <http://perzow.nowoczesnagmina.pl>, w zakładce: przetarg otwarty pn: „Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Perzów o dł. 625 mb oraz Zbyszyna 380 mb.”, w artykule: Projekt droga Perzów, załącznik: Perzów- projekt budowlany.

Pismo Wójta Gminy Perzów wnioskujące o uzgodnienie włączenia drogi gminnej we wsi Perzów do drogi powiatowej z dnia 19 marca 2012 roku oraz Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie nr PZD.446.44.2012.BD z dnia 28 marca 2012 r. uzgadniająca lokalizację włączenia drogi gminnej we wsi Perzów do drogi powiatowej nr 5716P.

Powyższe wyjaśnienia do SIWZ stanowią integralną część materiałów przetargowych. Są obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Uwaga. Termin składania ofert pozostaje niezmienny:
27 sierpień 2012 r. (poniedziałek), do godz. 9.00.

Wójt Gminy Perzów

/-/ Bożena Henczyca