

ROŚGPK.271.27.2016

Perzów, dn. 29 wrzesień 2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **„Rozbudowę z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29 września 2016 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dla podniesienia rangi sportowej i użytkowej obiektu, będzie wymagał, aby nawierzchnia sportowa, na arenie głównej, posiadała podstawowe certyfikaty światowych Federacji Sportowych tj. FIVB (siatkówka), IHF (piłka ręczna), FIBA (koszykówka. Posiadanie tych certyfikatów ma tu na celu wyeliminowanie wykładzin gorszej jakości.

Ad. 1 Zaoferowana wykładzina powinna posiadać co najmniej jeden certyfikat np. :FIVB (siatkówka), FIBA (koszykówka)

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie grubości wykładziny sportowej PCV, jaką należy przyjąć do wyceny.

Ad.2 Zamawiający dopuszcza wykładzinę sportową z PVC lub linoleum o grubości nie mniejszej niż 3,2 mm.

Z up. WÓJTA

mgr Weronika Urbanska
Zastępca Wójta