

ROŚGPK.271.05.2017/1

Perzów, dn. 07 marzec 2017 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadzonego zgodnie z Zarządzenie Nr Or.0050. 5 .2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 18 stycznia 2017 r. w trybie zapytania ofertowego nr ROŚGPK.271.05.2017 na zadanie A „**Modernizacja bloku biologicznego oczyszczalni ścieków w Perzowie**”

**B „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Ludwiczyn”,**

W związku z wagą zadawanych pytań, mających duży wpływ na przygotowanie oferty, Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 09.03.2017-13.03.2017 r., dotyczącymi Części B zapytania oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2017 r. do godz. 10.00.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

### Pytanie nr 1

*Głębokość pompowni jest powyżej 3 m. Z przedmiaru wynika konieczność montażu drabiny. Powyżej 3 m, ze względów bhp, konieczne są kabłąki. Wymiary przewidywanego otworu (0,6x0,6 m) do wyciągania pomp uniemożliwią korzystanie z drabiny. Czy nie powinny być 2 szt. włazów?*

### Odpowiedź

Użytkownik w myśl prawa budowlanego dokonuje remontu przepompowni, przez co należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Wobec powyższego nie przewiduje się drabiny z kabłąkiem, gdyż nie ma go również w stanie pierwotnym.

### Pytanie nr 2

*Czy ze względu na umożliwienie konkurencji w składaniu ofert nie powinno się wyłączyć „włączenie pompowni do systemu monitoringu”, podając warunki techniczne włączenia do systemu monitoringu w tym typ sterownika, rodzaj modemu komunikacyjnego i listę zmiennych do wymiany danych z systemem SCADA?*

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyłączy z zakresu zamówienia pozycji „włączenie przepompowni w istniejący u Zamawiającego system monitoringu HYDRONET”. W ocenie Zamawiającego powyższy wymóg nie wpływa negatywnie na zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz zasad równego traktowania wykonawców, a jedynie chroni Zamawiającego przed duplikowaniem systemów monitoringu. Celem

*12345*

postępowania, prowadzonego w sposób przejrzysty, dopuszczający do składania ofert wszystkich Wykonawców, jest wybór najkorzystniejszej oferty, odpowiadającym potrzebom Zamawiającego a potrzeby należy oceniać, biorąc pod uwagę Wszystkie elementy objęte postępowaniem, a nie tylko te jego części istotne z punktu widzenia Wykonawcy zadającego pytanie.

**Pytanie nr 3**

*Czy czyszczenie przepompowni jest po stronie Wykonawcy?*

**Odpowiedź**

Czyszczenie przepompowni leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 4**

*W celu pełnej przejrzystości postępowania oraz zachowania zasady równej konkurencji proszę o:*

*Wykonawca wykona szafę sterowniczą w taki sposób aby umożliwić wpięcie przepompowni w istniejący system monitoringu a Gmina samodzielnie zleci wpięcie pompowni w system monitoringu firmie, która jest właścicielem tego systemu.*

**Odpowiedź**

Jak w pytaniu nr 2.

**Pytanie nr 5**

*Proszę o podanie średnicy wewnętrznej zbiornika.*

**Odpowiedź**

Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 1500mm

**Pytanie nr 6**

*Czy należy wykorzystać istniejący przewód zasilający przepompownię?*

**Odpowiedź**

Tak, należy wykorzystać istniejący przewód zasilający.

**Pytanie nr 7**

*Czy średnica kolektorów ma być DN80?*

**Odpowiedź**

Średnica kolektora tłocznego wynosi 90mm (materiał PVC).

Średnica kolektora wewnątrz pompowni wynosi 70 mm (materiał stal )

**Pytanie nr 8**

*Po kogo stronie jest utylizacja zdemontowanych elementów przepompowni?*

**Odpowiedź**

Wykonawca zagospodaruje elementy płyty żelbetowej z rozbiórki zgodnie z przedmiarem prac natomiast zdemontowane elementy pompowni zagospodaruje Zamawiający.

**Pytanie nr 9**

*Proszę o udostępnienie mapy w zaznaczonym całym rurociągiem tłocznym.*

**Odpowiedź**

W załączeniu trasa przebiegu rurociągu ( część początkowa i końcowa)

**Z up. WÓJTA**  
*mgr Weronika Urbanika*  
**Zastępca Wójta**

