

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**w sprawie postępowania na wypadek wystąpienia awarii na urządzeniach
wodociągowych, instalacjach oraz przyłączach wody oraz zasadach współpracy
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kępnie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2016 poz. 446 z póź. zm.) w związku z art. 2 pkt 4, art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) zarządza się co następuje:

§1. Określa się procedurę postępowania na wypadek wystąpienia awarii urządzeń wodociągowych, instalacji oraz przyłączy wody na terenie Gminy Perzów oraz sposobach ich usuwania i zasadach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kępnie stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Fron
mgr *Januta Fron*

Wójta Gminy Perzów nr Or.0050.35.2017 z dn. 26 kwietnia 2017 r.

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH, INSTALACJI ORAZ PRZYŁĄCZY WODY ORAZ ZASADACH
WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM W
KĘPNIE**

§1. Przedmiot regulacji

Przedmiotem niniejszej regulacji jest określenie wymagań i standardów organizacyjno – technicznych związanych z wystąpieniem i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Perzów.

§2. Cel regulacji

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawności urządzeń wodociągowych oraz zapewnienie ciągłości dostawy wody, w celu ochrony interesów odbiorców usług.

§3. Zakres obowiązywania

Procedura ma zastosowanie w Referacie ochrony środowiska gospodarki przestrzennej, komunalnej, rolnictwa i oświaty Urzędu Gminy w Perzowie jako zajmującym się zagadnieniami objętymi niniejszą procedurą.

§4. Słowniczek pojęć. Ilekroć w treści przepisów jest mowa o:

Dostawcy usług – należy przez to rozumieć Gminę Perzów.

Odbiorcy usług – należy przez to rozumieć każdego kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy z Gminą Perzów.

Innym właścicielu – należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości przez którą przechodzi przyłącze wodociągowe wybudowane przez Odbiorcę usług.

Urządzeniach wodociągowych – należy przez to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Sieci wodociągowej – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu Gminy Perzów.

Przyłączu wodociągowym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

§5. Obowiązki stron

1. Dostawca usług zobowiązany jest do:

- 1) udostępnienia numeru telefonu 609 107 601 oraz 62 786 18 50 w celu przyjmowania zgłoszeń o potencjalnych awariach oraz pogorszeniach parametrów wody,
- 2) zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody, a także zapewniania należytej jakości dostarczanej wody,
- 3) prowadzenia rejestru rozmów telefonicznych związanych z pogorszeniem jakości wody,
- 4) prowadzenia rejestru pomiarów chloru w wodzie zarówno na stacjach uzdatniania wody jak i w punktach poboru,
- 5) informowania o przerwach w dostawach wody wynikających z planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem poprzez wywieszenie ogłoszeń,
- 6) stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do kontaktu z wodą pitną,
- 7) prowadzenia rejestru awarii urządzeń wodociągowych,
- 8) informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie o wystąpieniu awarii urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu,

2. Odbiorca usług zobowiązany jest do:

- 1) utrzymania właściwego stanu technicznego, eksploatacji i remontów posiadanych przez niego instalacji i przyłączy wodociągowych,
- 2) stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do kontaktu z wodą pitną,
- 3) powierzenie usuwania awarii osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

§6. Postępowanie na wypadek wystąpienia awarii urządzeń wodociągowych:

- 1) Dostawca usług** prace związane z usunięciem awarii urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu wykonuje we własnym zakresie lub w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji, sprzętu i oprzyrządowania zleca usunięcie awarii wykwalifikowanej firmie zewnętrznej. Po zlokalizowaniu awarii i ujęciu jej w rejestrze awarii urządzeń wodociągowych pracownik odpowiedzialny merytorycznie analizuje możliwość jej usunięcia we własnym zakresie, bądź potrzeby zlecenia firmie zewnętrznej i informuje o zaistniałej sytuacji Wójta Gminy Perzów, a następnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie. W celu usunięcia awarii pracownik odpowiedzialny dokonuje zamknięcia dostaw wody. Prace naprawcze należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami

wiedzy technicznej stosując się do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy usuwaniu awarii należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z wodą pitną. Urządzenia wodociągowe w miejscach wystąpienia awarii należy przepłukać. W zależności od skali awarii należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie urządzeń wodociagowych oraz pobrać próbkę wody do badań bakteriologicznych. Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych oraz uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych następuje przywrócenie dostawy wody.

- 2) Odbiorca usług** prace związane z usunięciem awarii na instalacjach i przyłączach wody będących w jego posiadaniu powierza osobie wykwalifikowanej informując o awarii Dostawcę wody. Na czas usuwania awarii dostawca dokonuje zamknięcia dostaw wody do nieruchomości Odbiorcy usług. Prace naprawcze należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej stosując się do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy usuwaniu awarii należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z wodą pitną. Instalacje i przyłącza wody w miejscach wystąpienia awarii należy przepłukać. Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych oraz dokonaniu płukania instalacji i przyłączy wody następuje przywrócenie dostaw wody do nieruchomości Odbiorcy usług.

§7. Przepisy prawne

- 1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
- 2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
- 3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
- 4) Uchwała nr XI/70/1004 z dn. 9 marca 2004 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów.

WÓJT
froh
mgr Danuta Froń