


WIDOK NACZYNIA


SKALA: 1 : 20




RP - rura przelewowa Dn=80

RB - rura bezpieczeństwa Dn=65


RW - rura wzbiorcza Dn=50



RO - rura odpowietrzająca Dn=20




RS - rura sygnalizacyjna Dn=25




NR 5, szt. 2

SKALA: 1 : 10




NR 4, szt. 2

SKALA: 1 : 10




NACZYNIE WZBIORCZE

SKALA: 1 : 20




Maksymalny poz. wody



REWIZJA, szt. 2

SKALA: 1 : 10



ZESTAWIENIE RUR TECHNOLOGICZNYCH

- RB - rura bezpieczeństwa Dn=65
- RP - rura przelewowa Dn=80
- RW - rura wzbiorcza Dn=50
- RS - rura sygnalizacyjna Dn=25
- RO - rura odpowietrzająca Dn=20

Objętość całkowita naczyń: 0.258 m^3
Objętość robocza naczyń: 0.8x0.258=0.206 m^3

UWAGI:

- 1. Stal: S-235 JR.
- 2. Spoiny szczelne według ogólnych zasad spawania.
- 3. Elementy gięte wymiarowano po osi środkowej.
- 4. Zabezpieczenia antykorozyjne według opisu technicznego.
- 5. Izolacja termiczna: maty z wełny min. ALU WIRED MAT 80 grub. 100mm.
- 6. Blacha osłonowa grubości 0.7mm "ALUCYNK".
- 7. Rury Dn=65 i Dn=80 - spawać, pozostałe - skręcać.
- 8. Po ustawieniu naczyń usztywnić przez przyspawanie pł. 60x8mm, L=100mm w dolnym i górnym poziomie, do trzonu kominu i do żeber /po 4 szt. na obwodzie/.

Inwestor: Urząd Gminy w Perzowie 63-642 PERZÓW			Objekt: Komin stalowy: H=18m, LUDWICZYN, gm. Perzów nr dz. 8/64, obr. 0006 Miechów	
Wykonawca: P.B. KOMIN-PIEC-BUD Roman Majcherczyk i Wspólnicy ul. Grajewska 24, 85-382 Bydgoszcz tel. +48 52 379 6945, fax. +48 52 379 6829				
Projektował: Władysław Wenski	Data: 2017-04-20	Podpis:	Nr uprawn.: wzr. ALU-BZ-721020609 specj. konstruk.-budowlana	Branża: KONSTRUKCYJNA
Sprawił: Damian Wenski	Data: 2017-04-20	Podpis:	Nr uprawn.: wzr. PCM-0099PWOC/13 specj. konstruk.-budowlana	
Faza Projekt Wykonawczy		Nr identyfikacyjny Wykonawcy: KPB.1001_07		Rev. 0
Skala 1:20	Tytuł: NACZYNIE WZBIORCZE			Data 2017-05-20 Format A2