

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

NR	NAZWA URZĄDZENIA	szt.
1	KOCIOŁ OLEJOWY FIRMY "SCHAFTER-DOMOMAX N" TYP DXN 163	1
2	PALNIK OLEJOWY 2-STOPNIOWY "KORTING" TYP KORO VT2-2A	1
5	PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE "FLEXCON-425"	1
13	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Ø200 mm	1
15	SEPARATOR ODŚRODKOWY POWITRZA DN65 mm FLEXCON	1
18	ROZDZIELACZ DN80 mm, L=0,80 m	2
19	ROZDZIELACZ DN40 mm, L=0,50 m	2
21	FILTR PALIWA DWUDROGOWY	2
22	ROZDZIELACZ DN100 mm, L=1,00m	2
23	ZASOBNIK c. w. u. SMART LINE typ SLEW 240, ACV	1
32	NACZYNIE PRZEPONOWE WZBIORCZE c.w.u. FLMACO typ AIRFIX A $\frac{12}{4}$	1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

NR	NAZWA URZĄDZENIA	szt.
1P	KOCIOŁ OLEJOWY ŻELIWNY 162kW	1
2P	PALNIK OLEJOWY 2-STOPNIOWY	1
4P	ZBIORNIK BUFOROWY 800l, przyłącza 2"	1
6P	POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA Z ZASOBNIKIEM CWU	2
8P	NACZYNIE PRZEPONOWE WZBIORCZE CWU 18l	2
9P	STACJA UZDATNIANIA WODY 1,2m3/h	1

INSTALACJE PROJEKTOWANE
- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- Woda zimna
- Woda uzdatniona
- Ciepła woda użytkowa
- Cyrkulacja

INSTALACJE ISTNIEJĄCE
- Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie
- Instalacja centralnego ogrzewania - powrót
- Woda zimna
- Ciepła woda użytkowa
- Cyrkulacja

OPRACOWANIE:
INTELPLAST SP. Z O.O.
53-608 WROCŁAW
UL.ROBOTNICZA 68A
071 781-80-26,www.intelplast.pl
NIP: 897-16-61-702

INWESTOR:
GMINA PERZÓW
Perzów 75
63-642 Perzów

OBIEKT: Przedszkole w Perzowie
Perzów 77 63-642 Perzów
Dz. nr. 437/7, 437/10

TEMAT: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ I ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W PERZOWIE TECHNOLOGIA KOTŁOWNI - RZUT

BRANŻA: IS
STADIUM: PBW
SKALA: 1:50
DATA: 06.2017

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	NR ZAŚW.	PODPIS
PROJ.	inż. Maria Kowalska	113/01/DUW	DOŚ/IS/5606/01	
ASYS.	mgr inż. Dominik Fret			
ASYS.	mgr inż. Michał Rzyski			

NR RYS: IS2