


- 1.Instalacje wykonać jako podtynkowe oraz w rurkach trudnopalnych Peszla nad sułtem podwieszonym.
  - 2.Instalacje wykonać przewodem 3,4,5x1,5mm<sup>2</sup> bezhalogenowym. Od puszek zasilających żyrandole do wyłączników i dalej do zabezpieczenia ułożyć przewód 3x2,5mm2 bezhalogenowy.
  - 3.Przewody przy puszkach połączeniowych powinny mieć taki zapas aby można było swobodnie przez otwór po lampie o średnicy 19cm otworzyć puszkę i sprawdzić stan połączeń ( zamiast przewodu o żyłę z drutu można zastosować przewody o żyłach linkowych).
  - 4.Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.
  - ④ Typ oprawy wg wykazu w projekcie wystroju pomieszczeń.
- Dokładne rozmieszczenie opraw wg rysunku z projektu wystroju pomieszczeń



PROJEKT BUDOWLANY			
Opis:    Remont sali widowiskowej z zapleczem			
Adres :    Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie			
Nazwa :    Perzów			
Instalacja oświetlenia			
Projektant:    mgr inż. Piotr Wasilczuk	Podpis:	Instalacja elektryczna	Data:
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342-78/94			07.2017
			nr rys.    3
			skala    1:100