

Otrzymuje
Pismo
Podpis dekretnego

DECYZJA Nr OŚ-152/15

URZĄD GMINY
w Perzowie
Wpł. 27.08.2015
Nr. 2808/2015

Na podstawie art.140 ust.1 w związku z art.122 ust.1 pkt.1 i 3, art.37 pkt.1, art.9 ust.1 pkt.19 lit.d, art.127, art.128 ust.1 i 2, art.58 ust.5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz.469) oraz art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz.267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

orzekam:

I. Udzielić Gminie Perzów pozwoleń wodnoprawnych obejmujących:

1. Wykonanie urządzenia wodnego, to jest ujęcia wód podziemnych - studni nr 3 na działce nr 216/5 w Słupi pod Bralinem o parametrach wymienionych w pkt.2.
2. Szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 217/2, 218/3 i 216/5 we wsi Słupia pod Bralinem, gmina Perzów:

Okres prowadzenia poboru	cały rok		
Cel prowadzenia poboru	zaopatrzenie wodociągu komunalnego		
Zasoby eksploatacyjne ujęcia	$Q_e = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 1,7 \text{ m}$ - zatwierdzone decyzją Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu nr GT/G-8530/49/80 z dnia 30.07.1970 roku.		
Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych	czwartorzęd (plejstocen)		
Wielkość poboru wody	$Q_{\max b} = 12,0 \text{ m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{śr.d}} = 136,5 \text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{\max \text{,roczne}} = 69.751,5 \text{ m}^3/\text{rok}$		
Ujęcie składa się z 3 otworów hydrogeologicznych nr 1, 2 i 3			
Nr studni	Nr 1	Nr 2	Nr 3
Współrzędne geograficzne/ topograficzne „1992”	N: 51°17'21" E: 17°47'50"	N: 51°17'21" E: 17°47'50"	N: 51°17'25,2" E: 17°47'47,5"
Rzędna otworu	190,0 m n.p.m.	195,0 m n.p.m.	194,87 m n.p.m.
głębokość ostateczna studni	39,0 m	42,0 m	36 m
Sposób zafiltrowania studni:			
• rura nadfiltrowa	dł. 32,0 m ; $\varnothing=6 \frac{5}{8} \text{ mm}$	dł. 36,0 m ; $\varnothing=315 \text{ mm}$	dł. 23,5 m ; $\varnothing=300 \text{ mm}$
• filtr	dł. 5,0 m ; $\varnothing=6 \frac{5}{8} \text{''}$;	dł. 4,0 m ; $\varnothing=315 \text{ mm}$;	dł. 11,0 m ; $\varnothing=300 \text{ mm}$;
• rura podfiltrowa	dł. 2,0 m ; $\varnothing=6 \frac{5}{8} \text{''}$	dł. 2,0 m ; $\varnothing=315 \text{ mm}$;	dł. 2,0 m ; $\varnothing=300 \text{ mm}$;
Charakterystyczne parametry ujęcia:			
• współczynnik filtracji	$k = 0,000659 \text{ m/s}$;	$k = 0,000284 \text{ m/s}$;	$k = 0,000101 \text{ m/s}$;
• wydajność dop. filtra	$Q_{\text{dop.}} = 17,8 \text{ m}^3/\text{h}$;	$Q_{\text{dop.}} = 40,1 \text{ m}^3/\text{h}$;	$Q_{\text{dop.}} = 25,89 \text{ m}^3/\text{h}$;
• wydajność eksploatacyjna	$Q_{\text{eksp.}} = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$;	$Q_{\text{eksp.}} = 15,0 \text{ m}^3/\text{h}$;	$Q_{\text{eksp.}} = 15 \text{ m}^3/\text{h}$;
• depresja w studni	$S_{\text{eksp.}} = 1,7 \text{ m}$;	$S_{\text{eksp.}} = 4,4 \text{ m}$;	$S_{\text{eksp.}} = 3,0 \text{ m}$;
• promień leja depresji	$R = 120,6 \text{ m}$	$R = 222,4 \text{ m}$	$R = 90,5 \text{ m}$
Obudowa studni	Obudowa z kręgów żelbetowych o średnicy 1,5 m i wysokości 2,0 m. W studni nr 1 orurowanie bez wodomierza z kurkiem pobierczym, a w studni nr 2 z wodomierzem i kurkiem pobierczym.		
	Termoizolacyjna obudowa nadziemna z tworzyw sztucznych. Wyposażona m.in. w głowicę studzienną z oruro-		

			waniem, przepustnicę zwrotną i zaporową oraz wodomierz.
Pompy głębinowe	Typu G60 IVB 6-15 m ³ /h - zamocowana na gł. 18 m	Typu G80 IVB 15-48m ³ /h - zamocowana na gł. 18 m	Dostosowana do zakresu poboru i depresji.
Stacja uzdatniania wody	Pierwszy stopień pompowania: Studnia głębinowa → stalowy zbiornik retencyjny V=50 m ³ . Drugi stopień pompowania: Zbiornik retencyjny → pompy II st. typu 200 PJM 215 → chlorator typ C-52 → 2 zbiorniki hydroforowe Ø1200 mm → sieć wodociągowa.		

II. Ustanowić teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 3 w granicach projektowanego ogrodzenia w odległości minimum 8 m od wykonywanej obudowy studni.

Uwaga!

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Na terenie tym należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;
- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

III. Określić sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody:

1. W czasie eksploatacji ujęcia należy prowadzić stały rejestr poboru wody z ujęcia, na podstawie wskazań wodomierzy znajdujących na terenie stacji uzdatniania wody. Odczyty należy wykonywać raz na dobę, w miarę możliwości o tej samej godzinie. Wskazania wodomierzy należy notować w prowadzonym rejestrze poboru wody.
2. Należy prowadzić regularną kontrolę jakości wody, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

IV. Zobowiązać uzyskującego pozwolenie do:

1. Utrzymania w należytych stanie technicznym wszystkich urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody.
2. Eksploatowania ujęcia w sposób niepowodujący przekroczenia wydajności poszczególnych studni.
3. Prowadzenia okresowych pomiarów poziomu zwierciadła wody w studniach (min. 4 razy w roku).
4. Prowadzenia dokumentacji pracy ujęcia (rejestru poboru wody i książki eksploatacji studni).
5. Oszczędnego gospodarowania wodą i przeciwdziałania marnotrawstwu wody.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych służących do określania ilości pobranej wody, należy bezzwłocznie wymienić urządzenie na sprawne.
7. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia, tj. pompy w którejsz studni ujęcia, należy zabezpieczyć studnię przed zanieczyszczeniem i bezzwłocznie przystąpić do naprawy pompy lub wymiany na sprawną. Pobór wody w takim przypadku należy realizować za pomocą pozostałych, czynnych studni; a przed ponownym włączeniem studni do eksploatacji należy przeprowadzić próbny rozruch i dokonać przeglądu stanu urządzeń elektrycznych oraz szczelności armatury wodociągowej.

8. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku należy podjąć natychmiastowe działania mające na celu jej minimalizację zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie.

V. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Jeżeli wnioskodawca nie uzyska praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
3. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to może być zmienione lub mogą być nałożone na zakład dodatkowe obowiązki.
4. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art.136 i art.137 Prawa wodnego, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w w/w przepisach.

VI. Przyjąć za podstawę wydania niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny opracowany przez Hydrogeotechnikę Sp. z o.o. w maju 2015 roku.

VII. Udzielić niniejszego pozwolenia w zakresie szczególnego korzystania z wód (pkt.I ppkt.2) na okres 20 lat, to jest **do dnia 23 sierpnia 2035 roku**.

Stosownie do art.127 ust.5 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne, nie określa się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w ww. sprawie wszczęto dnia 3 sierpnia 2015 roku na żądanie Pana Jakuba Dobka, działającego w imieniu Wójta Gminy Perzów. Strona wystąpiła o udzielenie przedmiotowego pozwolenia na pobór wód na okres 20 lat. Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, decyzję środowiskową, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stosowne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Z przedłożonych dokumentów wynika między innymi, iż wnioskodawca w ramach udzielonych mu decyzją Starosty Kępińskiego z dnia 30.12.2004 roku nr OŚ-6223/25/04 pozwoleń wodnoprawnych pobierał z tego ujęcia wodę oraz odprowadzał wody popłuczne do stawu. Wyżej wymieniona decyzja zezwalała wnioskodawcy do końca stycznia 2015 roku pobierać wodę w ilości $Q_{maxh} = 11,52 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{sr.d} = 92,16 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max.rocne} = 33.638,4 \text{ m}^3/\text{rok}$. Decyzja ta ustalała również strefę ochrony sanitarnej bezpośredniej ujęcia, która obejmuje ogrodzoną nieruchomość stanowiącą działki nr 217/2 i 218/3 o powierzchni 1.600 m^2 . Ponieważ została ona ustanowiona po 01.01.2002 roku i decyzja w tym zakresie jest ostateczna, dlatego w dalszym ciągu strefa ta obowiązuje, co wynika z treści art.21 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz.159). Analizując przedłożoną dokumentację ustalono, iż spełnia ona wymagania określone w art. 132 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie dostarczono wnioskodawcy i właścicielowi wody oraz podano do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie na stronie www.bip.powiatkepno.pl. W toku prowadzonego postępowania, żadna ze stron nie wniosła uwag odnośnie udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Wydając niniejszą decyzję ustalono, iż wnioskowane pozwolenia wodnoprawne nie będą naruszały ustaleń i wymagań określonych w art.125 i art.126 ustawy Prawo wodne. Zapisy art.125 pkt.1 zobowiązują do zgodności pozwoleń wodnoprawnych z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art.38j, lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni. Dotychczas Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku został zatwierdzony *Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (M. P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451), który obejmuje m.in. rejon, w którym zlokalizowane jest przedmiotowe ujęcie wód podziemnych. Zgodnie z powyższym *Planem*, ujęcie to jest położone w regionie wodnym Środkowej Odry – JCWPd nr 96. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 126, poz.878 z późn. zm.), region ten, znajduje się na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie wniósł uwag odnośnie udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.9a ustawy Prawo wodne, na uzyskującego pozwolenia nałożono obowiązek prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody. W myśl bowiem art.46 ust.4 cyt. ustawy, zakłady pobierające wodę w ilości większej niż 100 m³ na dobę (w rozpatrywanym przypadku – średnio ok.136,5 m³ na dobę) są obowiązane do dokonywania systematycznego pomiaru ilości pobieranej wody. Również organ udzielając przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych uwzględnił treść art.127 ww. ustawy. Przepis ten wskazuje między innymi, iż *pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony*, który w przypadku szczególnego korzystania z wód jest nie dłuższy niż 20 lat. W oparciu o art. 58 ust.5 na wniosek strony ustanowiono strefę ochronną studni nr 3 obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, co uzasadniono panującymi warunkami hydrogeologicznymi.

Wydając niniejszą decyzję uwzględniono również fakt, iż do końca stycznia 2015 roku obowiązywały udzielone decyzją Starosty Kępińskiego z dnia 30.12.2004 roku nr OŚ-6223/25/04 pozwolenia wodnoprawne. Wygasły one jednak w związku z upływem okresu na który były wydane (art.135 pkt.1 Prawa wodnego). Wprawdzie art.138 ww. ustawy stanowi, że stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia następuje w drodze decyzji na wniosek strony lub z urzędu, decyzja taka ma jednak wyłącznie charakter deklaratoryjny. Tym samym decyzja ta potwierdza wyłącznie stan prawny, a nie tworzy nowego, co oznacza, że wywołuje ona skutki prawne wstecz, czyli od chwili ziszczenia się przesłanek uzasadniających wygaśnięcie pozwolenia. Dlatego też, nic nie stoi na przeszkodzie aby została ona wydana po udzieleniu niniejszego pozwolenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

Podstawę dla organu administracji do działania w przedmiotowym zakresie stwarza art.140 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne. Przepis ten stanowi między innymi, iż *organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta*. Obowiązek ich uzyskania wynika natomiast z art.122 ust.1 pkt.1 i 3 tej ustawy, według którego *pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych*. Pojęcie szczególnego korzystania z wód wyjaśnia art.37 pkt.1 ustawy, który stanowi, iż *szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, a w szczególności m.in. pobór wód podziemnych*. Pojęcie urządzeń wodnych określają przepisy art.9 ust.1 pkt.19. lit.d Prawa wodnego. Stanowią one między innymi, iż do urządzeń wodnych zalicza się *urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności obiekty służące do ujmowania wód podziemnych*. Ponadto art.127 tej ustawy wskazuje między innymi strony postępowania administracyjnego. W myśl art.128, w *pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki*. Na potrzeby rozpatrywanego przypadku w szczególności jest to *ilość pobieranej wody*.

Na podstawie powyższych ustaleń organ uznał, że szczególne korzystanie z wód, nie będzie naruszało warunków określonych w art.125 ustawy Prawo wodne, a tym samym nie znalazł podstaw do ich odmowy na podstawie art.126 w/w ustawy i wydał wnioskowane pozwolenia wodnoprawne.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z. up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Miejsce i data

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

- 1) Pan Sławomir Gynter
(Pełnomocnik Wójta Gminy Perzów z 1 egz. operatu)
PW EKOMAX
ul. Ledóchowskiego 193/1 63-400 Ostrów Wielkopolski
- 2) Pani Barbara Lucyna Mońka
(Pełnomocnik Prezesa KZGW)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34 50-950 Wrocław
- 3) Gminna Spółka Wodna w Perzowie
63-642 Perzów

Otrzymują do wiadomości:

- 1) Urząd Gminy w Perzowie
Perzów 78 63-642 Perzów
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie
ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno
- 2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kaliszu
- 3) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
Aleje Niepodległości 34, 61-714 Poznań
- 4) a.a. Wydziału – 2 egz.


Stosownie do art.7 pkt.3 ustawy z dnia 16.11.2006 roku *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2015 roku, poz. 783 z późn. zmianami), zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie zgodnie z częścią IV załącznika do ww. ustawy wniesiono na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie opłatę skarbową w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

STAROSTA KĘPIŃSKI

63-600 KĘPNO
OŚ.6341.13.2013

URZĄD GMINY PERZÓW
Wpł. 2.10.2013
ust. 2.10.13
Otrzymuje
Pismo 1 egz. 5
Podpis dekretującego

Kępno, dnia 3 września 2013 roku



DECYZJA Nr OŚ-103/13

Na podstawie art.140 ust.1 w związku z art.122 ust.1 pkt.1, art.37 pkt.1 i 2, art.127, art.128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.145 z późniejszymi zmianami) oraz art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. poz.267), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

orzekam:

1. Udzielić GMINIE PERZÓW pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód obejmujące:
1. Pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 263/3 w miejscowości Perzów:

Położenie ujęcia	3 studnie głębinowe nr 1a, 2 i 2a o głębokości 29, 25 i 25 m, których współrzędne geograficzne wynoszą odpowiednio: 1a - N 51° 16' 10" ; E 17° 48' 15" 2 - N 51° 16' 13" ; E 17° 48' 25" 2a - N 51° 16' 10" ; E 17° 48' 16"
Okres prowadzenia poboru	cały rok
Cel prowadzenia poboru	zaopatrzenie wodociągu komunalnego
Zasoby eksploatacyjne ujęcia	$Q_e = 96,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S=7,5 \text{ m}$ - zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu nr G-423-81/75 z dnia 31.05.1975 roku
Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych	czwartorzęd (plejstocen)
Wielkość poboru wody	$Q_{\text{maxh}} = 32,16 \text{ m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{sr.d}} = 393,81 \text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{\text{max.roczone}} = 201.235,00 \text{ m}^3/\text{rok}$

2. Odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego nr 6 w hm 0+200 jednym wylotem W-1, w ilości i składzie określonym w poniższej tabeli:

Współrzędne wylotu	Ilość ścieków	Wskaźnik zanieczyszczeń	Stężenie ścieków wprowadzanych do środowiska $[\text{g}/\text{m}^3]$
N 51° 16' 13" E 17° 48' 11"	$Q_{\text{maxh}} = 0,05 \text{ m}^3/\text{h}$	Zawiesina ogólna	35
	$Q_{\text{sr.d}} = 1,09 \text{ m}^3/\text{d}$	Żelazo ogólne	10
	$Q_{\text{max.roczone}} = 284,16 \text{ m}^3/\text{rok}$		

Określić sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody.

W czasie eksploatacji ujęcia należy prowadzić stały rejestr poboru wody z ujęcia, na podstawie wskazań wodomierzy znajdujących na terenie stacji uzdatniania wody. Odczyty należy wykonywać raz na dobę, w miarę możliwości o tej samej godzinie. Wskazania wodomierzy należy notować w prowadzonym rejestrze poboru wody.

2. Należy prowadzić regularną kontrolę jakości wody, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

III. Zobowiązać uzyskującego pozwolenie do:

1. Utrzymania w należyтым stanie technicznym wszystkich urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody oraz wylotu wód popłucznych do rowu nr 6.
2. Eksploatowania ujęcia w sposób niepowodujący przekroczenia wydajności poszczególnych studni.
3. Prowadzenia okresowych pomiarów poziomu zwierciadła wody w studniach nr 1a, 2 i 2a (min. 2 razy w roku).
4. Prowadzenia dokumentacji pracy ujęcia (rejestru poboru wody i książki eksploatacji studni).
5. Oszczędnego gospodarowania wodą i przeciwdziałania marnotrawstwu wody.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych, służących do określania ilości pobranej wody, należy bezzwłocznie wymienić urządzenie na sprawne.
7. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia, tj. pompy w którejsz studni ujęcia, należy zabezpieczyć studnię przed zanieczyszczeniem i bezzwłocznie przystąpić do naprawy pompy lub wymiany na sprawną. Pobór wody w takim przypadku należy realizować za pomocą pozostałych, czynnych studni; a przed ponownym włączeniem studni do eksploatacji należy przeprowadzić próbny rozruch i dokonać przeglądu stanu urządzeń elektrycznych oraz szczelności armatury wodociągowej.
8. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku należy podjąć natychmiastowe działania mające na celu jej minimalizację zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Jeżeli wnioskodawca nie uzyska praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
3. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to może być zmienione lub mogą być nałożone na zakład dodatkowe obowiązki.
4. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art.136 i art.137 Prawa wodnego, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w w/w

w Ostrowie Wielkopolskim dokumenty:

1. *Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej sporządzony w marcu 2013 roku.*
2. *Uzupełnienie do operat wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej oraz wprowadzanie ścieków do ziemi sporządzony w lipcu 2013 roku.*
3. *II Uzupełnienie do operat wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej oraz wprowadzanie ścieków do ziemi sporządzony w lipcu 2013 roku.*

VI. Udzielić niniejszych pozwoleń na okres 10 lat, to jest **do 2 września 2023 roku.**

Uzasadnienie

Dnia 31.05.2013 roku zostało wszczęte na żądanie Pana Sławomira Gyntera – Pełnomocnika Wójta Gminy Perzów, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Perzów pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Perzów na działce nr 263/3 oraz odprowadzanie jednym wylotem wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego nr 6 w hm 0+200. Strona wystąpiła o udzielenie przedmiotowych pozwoleń na okres 20 lat. Do wniosku o udzielenie przedmiotowych pozwoleń dołączono *operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym oraz stosowne pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 234 zł.* W toku prowadzonego postępowania strona dwukrotnie została wezwana do usunięcia braków, które uzupełniła w formie aneksu do operatu. Z przedłożonych dokumentów wynika między innymi, iż wnioskodawca w ramach udzielonych mu decyzją nr OŚgw 6210/43/93 z dnia 06.07.1993 roku pozwoleń wodnoprawnych pobierał z tego ujęcia wodę oraz odprowadzał wody popłuczne do rowu melioracyjnego. Wyżej wymieniona decyzja zezwalała wnioskodawcy do końca 2013 roku pobierać wodę w ilości $Q_{max} = 86,1 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{sr.d} = 744,9 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz $Q_{max.roc} = 271.389 \text{ m}^3/\text{rok}$. Decyzja ta ustalała również strefę ochrony sanitarnej pośredniej ujęcia. Analizując przedłożoną dokumentację ustalono, iż spełnia ona wymagania określone w art. 132 ustawy Prawo wodne.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie dostarczono wnioskodawcy i właścicielowi wody oraz podano do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa i umieszczeniu na w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie na stronie www.bip.powiatkepno.pl.

Wydając niniejszą decyzję ustalono, iż wnioskowane pozwolenia wodnoprawne nie będą naruszały ustaleń i wymagań określonych w art.125 i art.126 ustawy Prawo wodne. Zapisy art.125 i art.126 ustawy zobowiązują do zgodności pozwoleń wodnoprawnych z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art.38j, lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni. Dotychczas obowiązującym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku został zatwierdzony *Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (M. P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451), który obejmuje m.in. rejon, w którym zlokalizowane jest przedmiotowe ujęcie wód podziemnych. Zgodnie z powyższym *Planem*, ujęcie to jest położone w regionie wodnym Środkowej Odry w JCWPd nr 93. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 879).

nomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie wniósł żadnych uwag odnośnie udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych. Ustalono także, że w zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Teren ten nie jest położony w żadnym z ustanowionych na terenie powiatu kępińskiego obszarze chronionego krajobrazu.

Ponadto niniejszą decyzją na podstawie art.128 ust.1 pkt.9a ustawy Prawo wodne, na uzyskującego pozwolenie nałożono obowiązek prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody. W myśl bowiem art.46 ust.4 cyt. ustawy, zakłady pobierające wodę w ilości większej niż 100 m³ na dobę (jak w rozpatrywanym przypadku – średnio ok. 394 m³ na dobę) są obowiązane do dokonywania systematycznego pomiaru ilości pobieranej wody. Również organ udzielając przedmiotowe pozwolenia wodnoprawne uwzględnił treść art.127 ww. ustawy. Przepis ten wskazuje między innymi, iż *pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony*, który w przypadku szczególnego korzystania z wód jest nie dłuższy niż 20 lat, a w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat. Ponieważ niniejszą decyzją udzielone są powiązane technologicznie te dwa rodzaje pozwoleń, dlatego pomimo wniosku strony o udzielenie ich na okres 20 lat, zostały one udzielone tylko na 10 lat (pkt.VI decyzji).

Wydając niniejszą decyzję uwzględniono również fakt, iż do końca 2013 roku obowiązuje udzielone decyzją OŚgw 6210/43/93 z dnia 06.07.1993 roku pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z tego ujęcia. Pozwolenie to wygasło jednak w związku z faktem, iż Gmina Perzów zrzekła się uprawnień w nim ustalonych (art.135 pkt.2 Prawa wodnego). Wprawdzie art.138 ww. ustawy stanowi, że stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia następuje w drodze decyzji na wniosek strony lub z urzędu, decyzja taka ma jednak wyłącznie charakter deklaratoryjny. Tym samym decyzja ta potwierdza wyłącznie stan prawny, a nie tworzy nowego, co oznacza, że wywołuje ona skutki prawne wstecz, czyli od chwili ziszczenia się przesłanek uzasadniających wygaśnięcie pozwolenia. Dlatego też, nie stoi na przeszkodzie aby została ona wydana po udzieleniu niniejszego pozwolenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

Podstawę dla organu administracji do działania w przedmiotowym zakresie stwarza art.140 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne. Przepis ten stanowi między innymi, iż *organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta*. Obowiązek uzyskania tego pozwolenia wynika natomiast z art.122 ust.1 pkt.1 tej ustawy, według którego *pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na szczególne korzystanie z wód*. Pojęcie szczególnego korzystania z wód wyjaśnia art.37 pkt.1 i 2 ustawy, który stanowi, iż *szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, a w szczególności m.in. pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do ziemi*. Ponadto art.127 tej ustawy wskazuje między innymi strony postępowania administracyjnego. W myśl art.128, w *pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki*. Na potrzeby rozpatrywanego przypadku w szczególności jest to *ilość pobieranej wody oraz ilość i skład ścieków wprowadzanych do ziemi*.

Na podstawie powyższych ustaleń organ uznał, że szczególne korzystanie z wód, nie będzie naruszało warunków określonych w art.125 ustawy Prawo wodne, a tym samym nie znalazł podstaw do odmowy na podstawie art.126 w/w ustawy i wydał wnioskowane pozwolenie wodnoprawne.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Strona, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) ma prawo wystąpić ze stosownym wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o zwrot wniesionej opłaty skarbowej w kwocie 234 zł.

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Marek Ores

trzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

PW EKOMAX Sławomir Gynter
ul. Ledóchowskiego 193/1
63-400 Ostrów Wielkopolski
(Pełnomocnik Wójta Gminy Perzów)

Pani Barbara Lucyna Mońka
(Pełnomocnik Prezesa KZGW)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Torwida 34 50-950 Wrocław

Gminna Spółka Wodna w Perzowie
63-642 Perzów

DECYZJA NINIEJSZA
JEST OSTATECZNA

z dniem 25.09.2013r.

NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Marek Ores

trzymują do wiadomości:

Urząd Gminy w Perzowie
63-642 Perzów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie
ul. Poczta 1-3 63-600 Kępno

a.a. Wydziału – 2 egz.

Stosownie do art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282 z późn. zm.) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.140 ust.1 w związku z art.122 ust.1 pkt.1, art.37 pkt.1 i 2, art.127, art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz.469) oraz art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz.267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

orzekam:

I. Udzielić Gminie Perzów pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód obejmujących:

1. Pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Trębaczów na działce nr 690/1, wg poniższego zestawienia:

Okres prowadzenia poboru	cały rok	
Cel prowadzenia poboru	zaopatrzenie wodociągu komunalnego	
Zasoby eksploatacyjne ujęcia	$Q_e = 46,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 13,6 \text{ m}$ - zatwierdzone decyzją Wojewody Kaliskiego nr Osg/7530/40/91 z dnia 06.07.1991 roku.	
Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych	czwartorzęd (plejstocen)	
Wielkość poboru wody	$Q_{\text{maxh}} = 12,1 \text{ m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{śr.d}} = 129,65 \text{ m}^3/\text{d}$ $Q_{\text{max. roczne}} = 56.786,0 \text{ m}^3/\text{rok}$	
Ujęcie składa się z 2 otworów hydrogeologicznych nr 1 i 1a (awaryjna)		
Nr studni	Nr 1	Nr 1a (awaryjna)
Współrzędne geograficzne	N: 51°12'31" ; E: 17°49'50"	N: 51°12'33" ; E: 17°49'54"
Rzędna otworu	174,00 m n.p.m.	174,00 m n.p.m.
głębokość ostateczna studni	35 m	32 m
Sposób zafiltrowania studni:		
• rura nadfiltrowa	dł. 23,5 m ; $\varnothing = 299 \text{ mm}$	dł. 24 m ; $\varnothing = 299 \text{ mm}$
• filtr	dł. 8,0 m ; $\varnothing = 273/292 \text{ mm}$;	dł. 6,0 m ; $\varnothing = 273/292 \text{ mm}$;
• rura podfiltrowa	dł. 3,0 m ; $\varnothing = 273/292 \text{ mm}$;	dł. 2,0 m ; $\varnothing = 273/292 \text{ mm}$;
Charakterystyczne parametry ujęcia:		
• współczynnik filtracji	$k = 0,0001448 \text{ m/s}$;	$k = 0,00011897 \text{ m/s}$;
• wydajność dop. filtra	$Q_{\text{dop.}} = 46,25 \text{ m}^3/\text{h}$;	$Q_{\text{dop.}} = 37,95 \text{ m}^3/\text{h}$;
• wydajność eksploatacyjna	$Q_{\text{eksp.}} = 46 \text{ m}^3/\text{h}$;	$Q_{\text{eksp.}} = 37 \text{ m}^3/\text{h}$;
• depresja w studni	$s_{\text{eksp.}} = 13,6 \text{ m}$;	$s_{\text{eksp.}} = 10,65 \text{ m}$;
• promień leja depresji	$R = 189,6 \text{ m}$	$R = 110,02 \text{ m}$
Obudowa studni	Obudowa z kręgów żelbetowych o średnicy 1,4 m i wysokości 2 m.. Wyposażone w głowicę studzienną w dnie.	
Pompy głębinowe	Typu G80IVB.	
Stacja wodociągowa	Pierwszy stopień pompowania: Studnia głębinowa (1 lub 1a) → aerator $\varnothing 1000 \text{ mm}$ → odżelaziacz $\varnothing 1400 \text{ mm}$ → odmanganiacz $\varnothing 1400 \text{ mm}$ → chlorator C-52 → stalowy zbiornik retencyjny $V = 37,7 \text{ m}^3$. Drugi stopień pompowania: Zbiornik retencyjny → pompy II stopnia CR 10-5 → naczynie przepompowe Refix DE Junior 300 → sieć wodociągowa.	

2. Odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody jednym wylotem do rowu melioracyjnego R-I (działka 591), w ilości i składzie określonym w poniższej tabeli:

Współrzędne wylotu	Ilość ścieków	Wskaźnik zanieczyszczeń	Stężenie ścieków wprowadzanych do środowiska [g/m ³]
N 51° 13' 29" E 17° 48' 38"	$Q_{maxh} = 0,1135 \text{ m}^3/\text{h}$	Zawiesina ogólna	35
	$Q_{sr.d} = 2,73 \text{ m}^3/\text{d}$	Żelazo ogólne	10
	$Q_{max.roc} = 994,47 \text{ m}^3/\text{rok}$		

II. Określić sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody:

1. W czasie eksploatacji ujęcia należy prowadzić stały rejestr poboru wody z ujęcia, na podstawie wskazań wodomierzy znajdujących na terenie stacji uzdatniania wody. Odczyty należy wykonywać raz na dobę, w miarę możliwości o tej samej godzinie. Wskazania wodomierzy należy notować w prowadzonym rejestrze poboru wody.
2. Należy prowadzić regularną kontrolę jakości wody, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

III. Zobowiązać uzyskującego pozwolenie do:

1. Utrzymania w należytym stanie technicznym wszystkich urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody oraz wylotu wód popłucznych.
2. Eksploatowania ujęcia w sposób niepowodujący przekroczenia wydajności poszczególnych studni.
3. Prowadzenia okresowych pomiarów poziomu zwierciadła wody w studniach (min. 2 razy w roku).
4. Prowadzenia dokumentacji pracy ujęcia (rejestru poboru wody i książki eksploatacji studni).
5. Oszczędnego gospodarowania wodą i przeciwdziałania marnotrawstwu wody.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych służących do określania ilości pobranej wody, należy bezzwłocznie wymienić urządzenie na sprawne.
7. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia, tj. pompy w którejś ze studni ujęcia, należy zabezpieczyć studnię przed zanieczyszczeniem i bezzwłocznie przystąpić do naprawy pompy lub wymiany na sprawną. Pobór wody w takim przypadku należy realizować za pomocą pozostałych, czynnych studni; a przed ponownym włączeniem studni do eksploatacji należy przeprowadzić próbny rozruch i dokonać przeglądu stanu urządzeń elektrycznych oraz szczelności armatury wodociągowej.
8. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku należy podjąć natychmiastowe działania mające na celu jej minimalizację zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Jeżeli wnioskodawca nie uzyska praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
3. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonywanie pozwolenia

wodnoprawnego, pozwolenie to może być zmienione lub mogą być nałożone na zakład dodatkowe obowiązki.

4. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art.136 i art.137 Prawa wodnego, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w w/w przepisach.

V. Przyjąć za podstawę wydania niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny opracowanego przez PW EKOMAX w Ostrowie Wielkopolskim w lipcu 2015 roku.

VI. Udzielić niniejszego pozwolenia na okres 10 lat, to jest do dnia 23 sierpnia 2025 roku.

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w ww. sprawie wszczęto dnia 26 czerwca 2015 roku na żądanie Pana Sławomira Gyntera, działającego w imieniu Wójta Gminy Perzów. Strona wystąpiła o udzielenie przedmiotowych pozwoleń na okres 20 lat. Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym oraz stosowne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 234 zł (217 zł za udzielenie pozwolenia i 17 zł od pełnomocnictwa). Z przedłożonych dokumentów wynika między innymi, iż wnioskodawca w ramach udzielonych mu decyzją Starosty Kępińskiego z dnia 20.06.2005 roku nr OŚ-6223/9/05 pozwoleń wodnoprawnych pobierał z tego ujęcia wodę oraz odprowadzał wody popłuczne do rowu przydrożnego. Wyżej wymieniona decyzja zezwalała wnioskodawcy do końca czerwca 2015 roku pobierać wodę w ilości $Q_{\max} = 17,19 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr.d}} = 137,52 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max.\text{roczne}} = 51.570 \text{ m}^3/\text{rok}$. Obecnie zmianie ulegnie miejsce odprowadzania wód popłucznych – będzie to rów melioracyjny R-I (w tym celu wykonany zostanie rurociąg). Analizując przedłożoną dokumentację ustalono, iż nie spełniała ona wymagań określonych w art.131 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne i dlatego wezwano wnioskodawcę do jej uzupełnienia. Uchybienia te, zostały uzupełnione dnia 29.07.2015 roku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie dostarczono wnioskodawcy i właścicielowi wody oraz podano do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie na stronie www.bip.powiatkepno.pl. W toku prowadzonego postępowania, żadna ze stron nie wniosła uwag odnośnie udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Wydając niniejszą decyzję ustalono, iż wnioskowane pozwolenia wodnoprawne nie będą naruszały ustaleń i wymagań określonych w art.125 i art.126 ustawy Prawo wodne. Zapisy art.125 pkt.1 zobowiązują do zgodności pozwoleń wodnoprawnych z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art.38j, lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni. Dotychczas Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku został zatwierdzony *Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (M. P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451), który obejmuje m.in. rejon, w którym zlokalizowane jest przedmiotowe ujęcie wód podziemnych. Zgodnie z powyższym *Planem*, ujęcie to jest położone w regionie wodnym środkowej Odry. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 126, poz.878 z późn. zm.), region ten, znajduje się na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie wniósł uwag odnośnie udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.9a ustawy Prawo wodne, na uzyskującego pozwolenia nałożono obowiązek prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody. W myśl bowiem art.46 ust.4 cyt. ustawy, zakłady pobierające wodę w ilości większej niż 100 m^3 na dobę (w rozpatrywanym przypadku – średnio ok. 130 m^3 na dobę) są obowiązane do dokonywania systematycznego pomiaru

ilości pobieranej wody. Również organ udzielając przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych uwzględnił treść art.127 ww. ustawy. Przepis ten wskazuje między innymi, iż *pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony*, który w przypadku szczególnego korzystania z wód jest nie dłuższy niż 20 lat, a w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat. Ponieważ niniejszą decyzją udzielone są powiązane technologicznie te dwa rodzaje pozwoleń, dlatego zostały one udzielone tylko na 10 lat (pkt.VI decyzji).

Wydając niniejszą decyzję uwzględniono również fakt, iż do końca czerwca 2015 roku obowiązywały udzielone decyzją Starosty Kępińskiego z dnia 20.06.2005 roku nr OŚ-6223/9/05 pozwolenia wodnoprawne. Wygasły one jednak w związku z upływem okresu na który były wydane (art.135 pkt.1 Prawa wodnego). Wprawdzie art.138 ww. ustawy stanowi, że stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia następuje w drodze decyzji na wniosek strony lub z urzędu, decyzja taka ma jednak wyłącznie charakter deklaratoryjny. Tym samym decyzja ta potwierdza wyłącznie stan prawny, a nie tworzy nowego, co oznacza, że wywołuje ona skutki prawne wstecz, czyli od chwili ziszczenia się przesłanek uzasadniających wygaśnięcie pozwolenia. Dlatego też, została ona wydana w odrębnym postępowaniu administracyjnym (decyzja nr OŚ-133/15 z dnia 7 sierpnia 2015 roku).

Podstawę dla organu administracji do działania w przedmiotowym zakresie stwarza art.140 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne. Przepis ten stanowi między innymi, iż *organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta*. Obowiązek ich uzyskania wynika natomiast z art.122 ust.1 pkt.1 tej ustawy, według którego *pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na szczególne korzystanie z wód*. Pojęcie szczególnego korzystania z wód wyjaśnia art.37 pkt.1 i 2 ustawy, który stanowi, iż *szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, a w szczególności m.in. pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do ziemi*. Ponadto art.127 tej ustawy wskazuje między innymi strony postępowania administracyjnego. W myśl art.128, w *pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki*. Na potrzeby rozpatrywanego przypadku w szczególności jest to *ilość pobieranej wody oraz ilość i skład ścieków wprowadzanych do ziemi*.

Na podstawie powyższych ustaleń organ uznał, że szczególne korzystanie z wód nie będzie naruszało warunków określonych w art.125 ustawy Prawo wodne, a tym samym nie znalazł podstaw do ich odmowy na podstawie art.126 w/w ustawy i wydał wnioskowane pozwolenia wodnoprawne.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Strona, stosownie do art. 7 pkt. 3 i art.9 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1628 z późniejszymi zmianami), ma prawo wystąpić ze stosownym wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o zwrot opłaty skarbowej w kwocie 217,00 zł, gdyż jednostki samorządu terytorialnego są od niej zwolnione.

Z. W. STAROSTA
Starosta Kępiński
Kępno
Miejsce
Data