


**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘPNIE**



Telefony:

- Centrala/fax
- PPIS w Kępnie
- tel. alarmowy
- e-mail
- Stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej
- e-mail

62 7823238, 62 7829510
62 7823238, 62 7829510
693023240
psse.kepno@pis.gov.pl
62 7829519

higiena.komunalna@psse-kepno.pl

ul. Pocztowa 1-3
63-600 Kępno
<http://psse-kepno.pl>

ON-HK.421.238.10.2020

URZĄD GMINY PERZÓW
Wpł. 04.06.2020
Otrzymuje
p. Kier. P. Perzów
Pismo 1 egz., zał.
Podpis dekretnego

oryginal/kopia
Kępno, dnia 4 czerwca 2020r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 t.j.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie:

stwierdza

w zbadanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Perzów, zaopatrujący w wodę miejscowości: Perzów, Perzów Nieprosiny, Turkowy, Miechów, Miechów-Ludwiczyn, Koza Wielka, Koza Wielka-Gęsia Górka, Domasłów, Domasłów-Szczęście.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy w Perzowie będący jednostką odpowiedzialną za jakość wody produkowanej i dystrybuowanej przez wodociąg Perzów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie wyniki analiz wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

Próbki wody pobrano zgodnie z ustalonym z właścicielem/zarządcą harmonogramem.

Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej:

- Perzów 130, sprawozdanie z badań nr SB/49227/05/2020 z dnia 29.05.2020r.

W ocenie uwzględniono także wyniki badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez organy PIS.

Sprawozdania z kontroli urzędowej:

- Domasłów 45, sprawozdanie z badań nr HKL/N-611/2020 z dnia 29.05.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie nie stwierdził w zbadanych próbkach przekroczeń w zakresie wykonanych analiz.

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów grupy A.

W związku z powyższym woda produkowana przez wodociąg Perzów w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Ocenę jakości wody w ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie wydał między innymi w celu poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 t. j.).

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie
Wanda Lepka
mgr Wanda Lepka

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Perzów, Perzów 78, 63-642 Perzów
2. a/a PSSE ON-HK

MT

W