



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. (062)78610-60; fax: (062)78615-09
www.perzow.pl e-mail: ugperzow@wp.pl

ROŚGPK.272.02.2012

Perzów, 14.03.2012 r.

Zapytanie Nr 1 z dnia 12.03.2012r.

Do wszystkich Wykonawców

W związku z zapytaniem Wykonawcy z ogłoszeniem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 tys. euro na roboty budowlane pn. „Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów” zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1

Czy w ramach tego zadania należy wykonać nowy system monitoringu GPRS wraz ze stacją bazową i komputerem?

Odpowiedź do zapytania z dnia 12.03.2012r.

Ad. 1

Tak, w ramach przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 tys. euro na roboty budowlane pn. „Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów” należy wykonać nowy system monitoringu GPRS wraz ze stacją bazową i komputerem, ponieważ Gmina Perzów nie posiada systemu monitoringu dla przepompowni ścieków.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w części B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 2 ppkt 2.2. Zakres zamówienia: system GPRS monitorowania i sterowania przepompowniami sieciowymi oraz zgodnie z Załącznikiem nr 10.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
PERZÓW
woj. wielkopolskie

WÓJT
Bożena Henczyca