



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
NIP: 619-19-45-096 Regon: 250855200
tel. (62)78-610-60; fax: (62) 78-615-09

www.perzow.pl

e-mail: ugperzow@wp.pl

Perzów, dnia 02.04.2012r.

ROŚGPK.271.02.2012

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
p.n. „Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów”

ODPOWIEDZI nr 5 na zapytania w sprawie SIWZ
z dnia 02.04.2012r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759, ze zmianami), udzielam wyjaśnień na zadania zapytania, bez ujawniania źródła zapytania.

Treść zapytania

„W specyfikacji na budowę kanalizacji Damasłów -Perzów studzienki systemiczne przewidziane są do wykonania z PE. Jedynym producentem studni PE w Polsce jest Wavin Buk ,ale najmniejsza kineta jaką produkują PE to 425/250 nie produkują z PE studni 425/200 i 315. Czy można policzyć pozostałe studnie z PP.”

Odpowiedź Zamawiającego

Dopuszczalne jest zastosowanie studni PP pod warunkiem, że posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Powyższe wyjaśnienie SIWZ stanowi integralną część materiałów przetargowych. Są obowiązujące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00.

WÓJT GMINY
PERZÓW
woj. wielkopolskie

WÓJT
Bożena Herczyca