

ROŚGPK.271.27.2016

Perzów, dn. 28 wrzesień 2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **„Rozbudowę z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28 września 2016 r.

Pytanie nr 1

W dokumentacji brak przedmiarów przyłącza wod.-kan. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru.

Ad. 1

Przyłącze wody

Zgodnie z pkt 13 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wody (przyłącze PE DN 50 o dł. do 30 m, przecisk w rurze osłonowej stalowej do 12 m) i montażu hydrantu (hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą odcinającą) na sieci wodociągowej DN 90 PVC wraz z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót, a następnie wykonanie przyłącza i hydrantu,

Przyłącze kanalizacji

W załączeniu przedmiar instalacji kanalizacji zewnętrznej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe.

froń **WÓJT**
mgr Danuta Froń