



ROŚGPK.271.03.2017

Perzów, dn. 31.01.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na : „Usługa remontowa w lokalu Perzów 64”.

- poz. 3- gr. wełny mineralnej -
gr. 5 cm
- poz. 4 - balustrada z jakiego drewna -
balustrada tralkowa z drewna sosnowego
- poz. 5- z jakiego materiału drzwi drewniane czy pcv- kolor i czy 2-strzydlowe-
PVC kolor biały, drzwi jednoskrzydłowe
- poz. 7 czy daszek z poliwęglanu z ściankami bocznymi czy tylko daszek -
tylko daszek
- poz. 14- jakie parametry wykładziny -
rolonowa PVW, antypoślizgowa o grubości nie mniejszej niż 2.0 mm

Z poważaniem


mgr inż. Piotr Prędko
Kierownik referatu ds. ochrony środowiska
gospodarki mieszkaniowej, komunikacji, rolnictwa i oświaty